

УТВЕРЖДАЮ

Директор

/А.И. Мигеева/

_____ 2023г.



ПРОГРАММА

**в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период 2024- 2026 годы**

ггг. Гирей – 2023г.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Учреждение (Заказчик)

ФИО	Должность	Подпись
Мигеева Юлия Ивановна	директор	



Исполнитель

ФИО	Должность	Подпись
Крылов Юрий Владимирович	Индивидуальный предприниматель	



Оглавление:

1. Введение	4
2. Сведения об экспертной организации	5
3. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической Эффективности	6
4. Сведения о целевых показателях программы (ЦУС) энергосбережения и повышения энергетической эффективности в том числе по зданиям	11
5. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	17
6. Формы отчетов.....	18

1. Введение

Настоящая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана с соблюдением требований действующих на момент разработки нормативных документов, перечисленных в паспорте программы.

Основной целью разработки настоящей программы является снижение потребления энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды учреждения.

При разработке настоящей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за базовый год принят 2022г., горизонт планирования программы выбран исходя из требования Постановления Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды": 2024 – 2026 гг.

Исходные данные использованные при проведении расчетов целевых показателей при формировании программы, предоставлены Заказчиком. Расчет показателей целевого уровня снижения (ЦУС) проведен по методике, определенной Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды". Итоговые показатели ЦУС сформированы с учетом результатов проведенного документального энергетического обследования.

2. Сведения об экспертной организации

Разработчик настоящей программы:

Индивидуальный предприниматель Крылов Юрий Владимирович;
ИНН 370215760830;

Дата регистрации: 15.03.2018г.

Вид деятельности: ОКВЭД 71.20.4. Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;

Разрешительная документация на осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ: Свидетельство о членстве в СРО НП «ЭнергоЭксперт» №370215760830-02042018-ЭО320 от 02.04.2018г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЭнергоЭксперт»

Регистрационный номер в Едином государственном реестре
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
«02» апреля 2018г. № СРО Э-188
159002, г.Кострома, ул. Володарского, д. 7
www.energoexpert.ru

г. Кострома «02» апреля 2018 года

Свидетельство

№ 370215760830-02042018-ЭО320
Выдано члену саморегулируемой организации:

Индивидуальному предпринимателю
Крылову Юрию Владимировичу
ИНН 370215760830 ОГРНИП 318370230012161
159022, г.Иваново,
ул.Володарского, д. 7, кв.323

Основание для выдачи свидетельства: выдано на основании решения Совета
Партнерства Протокол № 180 от «02» апреля 2018 года.
Настоящим Свидетельством подтверждается право осуществлять деятельность по
проведению энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом
от «23» ноября 2009 года № 261-ФЗ.
Свидетельство действительно без ограничения срока действия и действует на
территории Российской Федерации.
Подлежит возврату при выходе из Партнерства.

Председатель Совета Партнерства
СРО НП «ЭнергоЭксперт»
Е.А. Стулин

Исполнительный директор
СРО НП «ЭнергоЭксперт»
И.С. Шинкарев

3. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование программы энергосбережения	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024-2026 годы. Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Фламинго».
Основание разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
	Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
	Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды"
	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Фламинго».
Полное наименование разработчиков	Индивидуальный предприниматель Крылов Юрий Владимирович

программы					
Цели программы	Снижение потребления энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды учреждения				
Задачи программы	Внедрение энергосберегающих технологий				
Целевые показатели программы	Приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и перечислены в настоящем разделе программы ниже				
Сроки реализации Программы энергосбережения	2024-2026 гг.				
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Общий объем финансирования в период 2024 - 2026 годы – 46,18 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам реализации:				
				тыс. руб. (с НДС)	
	Источники финансирования	Период реализации Программы энергосбережения			Всего (2024-2026)
		2024	2025	2026	
	Средства бюджета	23,3	22,88	-	46,18
	Внебюджетные средства в том числе:	-	-	-	-
	энергосервисные контракты	-	-	-	-
	собственные средства (оказание платных услуг)	-	-	-	-
Итого:	23,3	22,88	-	46,18	

	№ пп	Показатель	Ед. изм.	Целевые значения показателя по годам				
				Базовое потребле ние/знач ение	Период реализации Программы энергосбережения			
				2022	2024	2025	2026	Всего (2024-2026)
Планируемые результаты реализации программы	1	Снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт.ч	18,311	1,1778	1,6441	0,4664	3,2883
	2	Снижение потребления тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-	-	-	-
	3	Снижение потребления холодной воды	тыс.м³	0,098	0,003	0,003	0,003	0,009
	4	Снижение потребления горячей воды	тыс.м³	-	-	-	-	-
	5	Снижение потребления природного газа	тыс.м³	15,006	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади)	кВт*ч/м²	11,53	10,78	9,75	9,46	
	7	Удельное потребление тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой)пл ощади)	Гкал/м²	-	-	-	-	
	8	Удельное потребление холодной воды (в расчете на фактическую численность пользователей)	м³/чел	1,58	1,53	1,48	1,44	
	9	Удельное потребление природного газа (на отапливаемую площадь)	нм³/м²	9,45	9,45	9,45	9,45	

	10	Доля источников света со светоотдачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении.	%	-	-	-	-	
	11	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (внутреннее освещение)	%	8	23	31	31	
	12	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)	шт.	0	0	0	0	
	13	Доля зданий, строений и сооружений оснащенных ИТП и АУУ от общего количества зданий, строений и сооружений	%	-	-	-	-	
	14	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой учреждением	%	100	100	100	100	
	15	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой учреждением	%	-	-	-	-	

16	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой учреждением	%	100	100	100	100	
17	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	

Ожидаемый суммарный экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения за период с 2024 по 2026 годы составит 63,267 тыс. руб. (с НДС 20%):

№ пп	Показатель	Экономический эффект в стоимостном выражении, тыс. руб.			
		2024	2025	2026	Всего (2024-2026)
1.	Экономия электрической энергии	21,813	31,667	9,343	62,823
2.	Экономия тепловой энергии	-	-	-	-
3.	Экономия холодной воды	0,142	0,148	0,154	0,444
4.	Экономия горячей воды	-	-	-	-
5.	Экономия природного газа	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:	21,955	31,815	9,497	63,267

4. Сведения о целевых показателях программы (ЦУС) энергосбережения и повышения энергетической эффективности в том числе по зданиям

№ пп	Показатель	Ед. изм.	Базовое потребле ние/значе ние	Целевые значения показателя по годам			
				Период реализации Программы энергосбережения			
			2022	2024	2025	2026	Всего (2024- 2026)
1	Снижение потребления электрической энергии	тыс. кВт.ч	18,311	1,1778	1,6441	0,4664	3,2883
2	Снижение потребления природного газа	нм3	15,006	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Снижение потребления холодной воды	тыс.м ³	0,098	0,003	0,003	0,003	0,009
4	Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади)	кВт*ч/м ²	11,53	10,78	9,75	9,46	
5	Удельное потребление природного газа на 1 м2 отапливаемой площади	нм3/м ²	9,45	9,45	9,45	9,45	
6	Удельное потребление холодной воды (в расчете на фактическую численность пользователей)	м3/чел	1,58	1,53	1,48	1,44	

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов

Автоматизированная расчетная форма для определения в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальным) учреждениями потребляемых каждым зданием этого учреждения дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, объема потребляемой ими воды, а также моторного топлива транспортными средствами на балансе данного учреждения

Расчеты проводятся в соответствии с Методическими Рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальным) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Дата заполнения: 5 мая 2023 г.
ФИО заполняющего: Крылов Юрий Владимирович
Должность заполняющего: Индивидуальный предприниматель
Наименование учреждения: МУК ЦКД "Фламинго"
ИНН учреждения: 2329014628
Наименование здания, строения, сооружения: Здание Краснодара, край, пгт. Гюрей, ул. Красная, 2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт*ч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,58	0,8	45%	9%	1,54	1,51	1,43
Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2	11,53	9,3	24%	2%	11,46	11,39	11,25
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/гид	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Рекомендации	неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения						

Общие данные по зданию

ГО - здание или здание государственной организации, Ф - здание филиала

Наименование поля ввода	Ввод	Пояснение	№ пункта Декларация для ГО/для Ф	Раздел Декларации
Базовый календарный год	2022	Введите базовый год		
Функционально-типологическая группа объектов	Клубы	Группа определяется на основании сравнения сведений из декларации о потреблении энергетических ресурсов и Приложения П1-1 Методических рекомендаций. Если тип здания, указанный в декларации, не соответствует ни одному из перечисленных в списке Приложения П1-1 типов зданий, то выбирается тип «Неизвестный тип здания»	3.2/5.2	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Субъект Российской Федерации	Краснодарский край	Выберите субъект	2/4	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Год ввода в эксплуатацию	1938	Введите год ввода в эксплуатацию здания	4.7/6.7	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Режим работы	1 смена	Выберите значение для зданий административного и общеобразовательного назначения: - 1 смена – 8 часов в сутки; - 1,5 смены – 11-12 часов в сутки. Для других типов зданий оставьте значение по умолчанию (1 смена). Для типов учреждений, предполагающих круглосуточный режим (больницы, стационары), формы автоматического питания круглосуточный режим работы		
Этажность	2	Без учета подвальных помещений	4.2/6.2	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Общая площадь, м2	1588,7	Введите общую площадь здания	4.1/6.1	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Полезная площадь на начало календарного года, м2	1588,7	Введите полезную площадь здания на начало календарного года (при расчете целевого уровня снижения за календарный период принимается базовый год). Введите 0, если площадь не изменялась.	нет	
Изменение полезной площади в календарном году, м2	0	В случае выбытия полезной площади введите ее значение со знаком "минус" (при расчете целевого уровня снижения за календарный период принимается базовый год).	нет	
Период эксплуатации увеличенной или выбывшей полезной площади, дней	0	Если площадь не изменялась, введите 0. Например, если площадь изменилась в середине года, значение составит 180 дней.	нет	
Среднегодовая полезная площадь, м2	1509	Расчетная величина	нет	
Число пользователей (работников и посетителей), чел	62	Фактическая численность пользователей (работников и посетителей) здания в среднем за сутки в течение календарного года	11/13	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Температура внутреннего воздуха (нормативная), °С	20	Определяется автоматически согласно Приложению П2-1 Методических рекомендаций	нет	-
Фактическая температура внутреннего воздуха в здании в течение отопительного периода в среднем соответствует нормативному значению?	да	Выберите да или нет	нет	-
Наличие бассейна	нет	Выберите да или нет	нет	-
Число дней работы бассейна в течение календарного года		При наличии бассейна	нет	-
Доля пользователей бассейна от общей численности пользователей здания в течение года		Величина от 0 до 100%, например, здание рассчитано на 500 пользователей, бассейн - на 250.	нет	-

УР - удельный расход

Переходы на листы:

Определение УР типовой здания (для зданий, строений, сооружений)

Определение УР административные

Определение УР общеобразовательные

Определение УР жилых зданий

Определение УР производственные

Определение УР здания, имеющие

Определение УР многофункциональные

Проверка заполнения листа

Продолжить

Удельный расход холодной воды

Г - здание Г, Ф - здание филиала

ГО - здание или здание головной организации, Ф - здание филиала

Наименование поля ввода	Ввод	Пояснение	№ пункта Декларации для ГО/Ф/Ф	Раздел Декларации
Наличие централизованной подачи ХВС	да		5.4/7.4	Сведения об объеме потребляемых ресурсов в здании, строении, сооружении
Наличие прибора коммерческого учета холодной воды	есть	В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы коммерческого учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется на основании показаний приборов коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д., а также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются.	8.3/10.3	Сведения об объеме потребляемых ресурсов в здании, строении, сооружении
Потребление холодной воды, м3	95	Если централизованная подача горячей воды отсутствует и горячая вода оплачивается по двухкомпонентному тарифу, то холодная вода на горячее водоснабжение из п. 12.3 декларации должна суммироваться с прочей холодной водой из того же пункта. Полученная сумма должна проставляться в ячейку С6 листа «4.УР холодной воды»	12.3/14.3	Сведения об объеме используемых ресурсов в здании, строении, сооружении

При наличии в здании бассейна

суточный норматив потребления горячей воды на одного пользователя бассейном, куб. м/чел	14,5	Рекомендуемое значение, можно уточнить в соответствии с технической документацией на данную бассейн
---	------	---

Проверка заполнения листа

Удельный расход электрической энергии

ГО - здание или здание головной организации; Ф - здание филиала

Наименование поля ввода	Ввод	Пояснение	Из пункта Декларации для ГО/для Ф	Раздел Декларации
Наличие прибора коммерческого учета электрической энергии	есть	В случае, если на группе отдельно стоящих объектов учет энергетических ресурсов и воды осуществляется по показаниям общего для данной группы объектов прибора коммерческого учета, вместе с тем на указанных отдельно стоящих объектах установлены приборы технического учета энергетических ресурсов и воды, при расчетах могут применяться показания данных приборов технического учета. Для поставленных ресурсов, расчет по которым осуществляется не на основании показаний прибора коммерческого учета, например, по нормативам, с использованием расчетных способов и т.д. в также для безвозмездно поставленных ресурсов требования по снижению потребления не устанавливаются.	8.1/10, 1	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
Потребление электрической энергии, кВтч	18311		12, 1/14, 1	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях
При наличии, потребление электрической энергии тепловоснабжающей установкой в календарном году, кВтч		Указывается при наличии тепловоснабжающей установки	нет	
Наличие лифтов в здании	нет		4.3/6.3	Сведения об объеме используемых ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях

Лифты (при наличии, отдельно для каждого)	Грузоподъемность	Число дней работы в году*	
1			4.3
2			
3			
4			4.3
5			
6			
7			4.3
8			
9			
10			4.3
11			
12			
13			4.3
14			
15			
16			4.3
17			
18			
19			4.3
20			
21			
22			4.3
23			
24			
25			4.3
26			
27			
28			4.3
29			
30			
31			4.3
32			
33			
34			4.3
35			
36			
37			4.3
38			
39			
40			4.3
41			
42			
43			4.3
44			
45			
46			4.3
47			
48			
49			4.3
50			
51			
Оценка удельного годового расхода электроэнергии лифтами (ф. 12 Методики), кВтч/м2	0	Расчетная величина	

Проверка заполнения листа

4.1. Определение потенциала снижения потребления и целевого уровня экономии ресурсов (по каждому виду ресурсов, для каждого здания)

Наименование учреждения	Функциональное назначение здания	Фактический адрес объекта (здания, строения, сооружения)			Тип ресурса	Ед. изм.	Показатели потребления ресурса в базовом (2022) году	Потенциал снижения потребления на основании требований Приказа №4: Минэкономразвития	
		Населенный пункт, Улица	дом	5				Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии ресурсов трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МКУК ЦКД "Фламинго"	Здание Психиатрической больницы в здании	Краснодарский край, г.п. Горячий Ключ	2		Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	18,311	4,3946	0,0
					Тепловая энергия	тыс. Гкал			
					Горячая вода (ГВС)	Гкал/кв.м			
					Холодная вода (ХВС)	тыс.куб.м			
					Природный газ	Куб.м/чел	0,098	0,0480	0,0
					Мазут	тыс.куб.м	15,006	0,0000	0,0
					Дизельное топливо	Куб.м/кв.м			
					Иное жидкое топливо	тыс.л			
					Уголь	т			
					Прочие виды твердого топлива	т			
					Электрическая энергия	тыс. кВт*ч	18,3110	4,3946	0,30
					Тепловая энергия	кВт*ч/кв.м			
					Тепловая энергия	тыс. Гкал	0,0000	0,0000	0,00
					Горячая вода (ГВС)	Гкал/кв.м			
					Холодная вода	тыс.куб.м	0,0000	0,0000	0,00
					Холодная вода	Куб.м/чел			
					Холодная вода	тыс.куб.м	0,0980	0,0480	0,00

Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций
и повышения энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального образования и
отчетности о ходе ее реализации,
утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398

5. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУК ЦКД «Фламинго»

МКУК ЦКД «Фламинго»

№ п/п	Наименование мероприятий	2024г.						2025г.						2026г.							
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов				Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов				Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов					
источник	объем, тыс.руб	кол-во	ед.изм	в натуральном выражении	стоимости м выражении	тыс.руб	8	9	кол-во	ед.изм	в натуральном выражении	стоимости ом выражении	тыс.руб	12	13	объем, тыс.руб	кол-во	ед.изм	в натуральном выражении	стоимости ом выражении	тыс.руб
1	2	3	4	5	6	7															
1.	Замена ламп накаливания в количестве 10 шт. на светодиодные лампы.	Бюджет	1,3	0,7114	Тыс. кВт час	13,175		-	0,7114	Тыс. кВт час	13,702		-				-				
2.	Замена светильников с люминесцентными лампами марки ЛВО 4x18 в количестве 20 шт. на светодиодные аналоги (планируется замена 10 шт. в 2024 году и 10 шт. в 2025 году)	Бюджет	22,0	0,4664	Тыс. кВт час	8,638	Бюджет	22,88	0,9327	Тыс. кВт час	17,965		-				0,4664	Тыс. кВт час			9,343
3.	Вывешивание плакатов по бережному использованию воды, проведение инструктажа персоналу по указанной тематике.		-	3,0	м3	0,142		-	3,0	м3	0,148		-				3,0	м3			0,154
Итого мероприятий			23,3	х	х	21,955	-	22,88	х	х	31,815	-	-	х	х		х	х	х		9,497

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации:
МКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт*час/м2	10,78		
2.	Удельное потребление природного газа	м3/м2	9,45		
3.	Удельное потребление холодной воды	м3/чел	1,53		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель технической
Службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____ 20__ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации:
МКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт*час/м2	9,75		
2.	Удельное потребление природного газа	м3/м2	9,45		
3.	Удельное потребление холодной воды	м3/чел	1,48		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель технической
Службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____ 20__ г.

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2027 г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации:
МКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Удельное потребление электрической энергии	кВт*час/м2	9,46		
2.	Удельное потребление природного газа	м3/м2	9,45		
3.	Удельное потребление холодной воды	м3/чел	1,44		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель технической
Службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____ 20__ г.

ФОРМА ОТЧЕТА

на 1 января 2025 г. Дата

Наименование организации:
МКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий	Экономия топливно-энергетических ресурсов										
			в натуральном выражении						в стоимостном выражении, тыс. руб.		план	факт	отклонение
			источник	объем, тыс. руб.			количество			Тыс. кВт час			
план	факт	отклонение		план	факт	отклонение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Замена ламп накаливания в количестве 10 шт. на светодиодные лампы.	Бюджет	1,3	-	-	0,7114			Тыс. кВт час	13,175			
2	Замена светильников с люминесцентными лампами марки ЛВО 4х18 в количестве 20 шт. на светодиодные аналоги (планируется замена	Бюджет	22,0			0,4664			Тыс. кВт час	8,638			

	10 шт. в 2024 году и 10 шт. в 2025 году)																		
3	Вывешивание плакатов по бережному использованию воды, проведение инструктажа персоналу по указанной тематике.	-						3,0						м3	0,142				
Итого по мероприятиям		X	23,3											X	21,955				
Итого по мероприятиям		X												X					
Всего по мероприятиям		X							X	X	X	X	X	X					

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической
Службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 1 января 2026 г. Дата

Наименование организации:
МКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов												
		объем, тыс. руб.				количество			в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.						
												источники	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Замена ламп накаливания в количестве 10 шт. на светодиодные лампы.	Бюджет	-			0,7114			Тыс. кВт час	13,702								
2	Замена светильников с люминесцентными лампами марки ЛВО 4x18 в количестве 20 шт. на светодиодные аналоги (планируется замена	Бюджет	22,88			0,9327			Тыс. кВт час	17,965								

	10 шт. в 2024 году и 10 шт. в 2025 году)																		
3	Вывешивание плакатов по бережному использованию воды, проведение инструктажа персоналу по указанной тематике.	-	-						3,0						м3	0,148			
	Итого по мероприятиям	X	22,88												X	31,815			
	Итого по мероприятиям	X													X				
	Всего по мероприятиям	X							X	X	X	X	X	X	X				

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической
Службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
Экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ФОРМА ОТЧЕТА
 О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
 И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

коды

на 1 января 2027 г. Дата

Наименование организации:
 НКУК ЦКД «Фламинго»

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов				
		объем, тыс. руб.						в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.	
источники	план	факт	отклонение	количество			ед. изм.					
				план	факт	отклонение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Замена светильников с люминесцентными лампами марки ЛВО 4x18 в количестве 20 шт. на светодиодные аналоги (планируется замена 10 шт. в 2024 году и 10 шт. в 2025 году)	-	-	-	-	0,4664	-	-	Тыс. кВт час	9,343	-	-
3	Вывешивание плакатов по	-	-	-	-	3,0	-	-	м3	0,154	-	-

