вх. 18.10.26
15.41

Муниципальное предприятие «Водоканал» Муниципального образования Гулькевичский район

352195, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул.Торговая, 30
ИНН 2329018887, КПП 232901001, р/с № 40702810930320100394
к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602, отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар, тел
(861-60) 5-81-82, факс (861-60) -5-80-23 e-mail info@gulvodokanal.ru

исх. № 2195
от 18.10. 2026 г.

Главе Гирейского
городского поселения
Гулькевичского района
Алексеенко Р.А.

Уважаемый Роман Алексеевич!

Согласно требовани м ст.23 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предоставляем информацию за 3 квартал 2026 года о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Гирейского городского поселения.

Производственной лабораторией МП «Водоканал» на территории поселения отобрано в 3 квартале 2026 года 64 пробы питьевой воды. В том числе 32 пробы на водозаборных сооружениях и 32 пробы в распределительной сети. По результатам контроля превышений гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям не выявлено.

В 3 квартале 2026 года промыто 3000 метров водопроводной сети.

Произведен ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Совхозная протяженностью 184 м.

Проведены работы по чистке и дезинфекции водонапорных башен расположенных: на водозаборе Гирей-3(БХЗ) -2.07.26 и на водозаборе Черединовский -09.07.26.

И. о. директора В.В. Голубев